

PID:
06350100
CID:
C.1997.5581

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Serie ARKE')**

*Gas detectors for household use
(Series ARKE')*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2013-12-20**

Aggiornato il / Updated on **2017-03-07**

Sostituisce / Replaces **2013-12-20**


IMQ S.p.A. 

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-12-20
Aggiornato il / Updated on 2017-03-07
Sostituisce / Replaces 2013-12-20

Prodotto | Product



Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P

Concessionario | Licence Holder

SSI N° 003 G
FSM N° 007 I

LAB N° 0121
LAT N° 021

ESIWELMA SRL

VIA F.LLI CANEPA 134 D-E

16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

98000963 CLES11.C06L.CESI1+2 16010 SERRA RICCO'

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 216-8:2005 + V1:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 216-8:2005 + V1:2014

Rapporti | Test Reports

CG16-0004374-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto | Product **Rivelatore di gas / Gas detector**

Serie | Series **ARKÉ**

Tensione nominale | Rated voltage **230V c.a. / 230V a.c.**

Frequenza nominale | Rated frequency **50-60Hz**

Grado di protezione contro l'umidità | Degree of protection against moisture **IP40**

Installazione | Installation **Da incasso / Built-in**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00C1WG

Marca | Trade mark **VIMAR**

Modello | Model **19420**

Tipo di gas rivelato | Detected gas **Metano / Methane**

Tipo di sensore | Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.N00C1WH

Marca | Trade mark **VIMAR**

Modello | Model **19421**

Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**

Tipo di sensore | Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.N00CWI

Marca / Trade mark **VIMAR**

Modello / Model **19420.B**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **Metano / Methane**

Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**



Marca / Trade mark **VIMAR**

Modello / Model **19421.B**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**

Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I

EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 0637
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF and ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di approvazione n.CA02.05067.

The above mentioned products are in conformity with the relevant standards if installed with accessories quoted on the Approval Certificate n.CA02.05067.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2013-12-20**

Aggiornato il / Updated on **2017-03-07**

Sostituisce / Replaces **2013-12-20**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N001A3

EDR.063500.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas / IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A. 