

PID:

06350100

CID:

C.1997.5581

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Serie EIKON)**

*Gas detectors for household use
(Series EIKON)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2005-12-31**

Aggiornato il / Updated on **2017-03-07**

Sostituisce / Replaces **2009-07-31**


IMQ S.p.A. 

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-12-31
Aggiornato il / Updated on 2017-03-07
Sostituisce / Replaces 2009-07-31

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

98000963 CLES11.C06LCESI1+2 16010 SERRA RICCO'

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI 216-8:2005 + V1:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI 216-8:2005 + V1:2014

Rapporti | Test Reports

CG16-0004374-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto / Product **Rivelatore di gas / Gas detector**

Serie / Series **EIKON**

Tensione nominale / Rated voltage **230V c.a. / 230V a.c.**

Frequenza nominale / Rated frequency **50-60Hz**

Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture **IP40**

Installazione / Installation **Da incasso / Built-in**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00BZD

Marca / Trade mark **VIMAR**

Modello / Model **20420**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **Metano / Methane**

Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.F00BZE

Marca / Trade mark **VIMAR**

Modello / Model **20421**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**

Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**

Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.G003D4

Marca / Trade mark **VIMAR**
Modello / Model **20420.N**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **Metano / Methane**
Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.G003D5

Marca / Trade mark **VIMAR**
Modello / Model **20421.N**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.J009OR

Marca / Trade mark **VIMAR**
Modello / Model **20420.B**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **Metano / Methane**
Tipo di sensore / Type of sensor **semiconduttore / semiconductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 Vca / 230 Vac**
Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.J009OS

Marca / Trade mark **VIMAR**
Modello / Model **20421.B**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor **semiconduttore / semiconductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 Vca / 230 Vac**
Taratura gas / Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di approvazione n.CA02.02566.
N = colore argento opaco versione "NEXT". / The above mentioned products are in conformity with the relevant standards if installed with accessories quoted on the Approval Certificate n.CA02.02566.
N = colour matt silver "NEXT" version.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2005-12-31**

Aggiornato il | Updated on **2017-03-07**

Sostituisce | Replaces **2007-07-30**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F001ER

EDR.063500.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas / IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A. cosign