

Manuale istruzioni

Cronotermostato 02910
Manuale installatore

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1. Cronotermostato 02910 | 3 |
| 2. Campo di applicazione | 3 |
| 3. Installazione | 3 |
| 4. Collegamenti | 3 |
| 4.1 Collegamento relè | 3 |
| 4.2 Ingresso multifunzione | 4 |
| 4.3 Sonda di Energia 02960 | 4 |
| 4.3.1 Misura di 2 o 3 fasi | 5 |
| 4.3.2 Memorizzazione dei dati di consumo storico | 5 |
| 5. Inserimento/Sostituzione batterie alimentazione | 9 |
| 6. Display | 10 |
| 6.1 Funzioni dei tasti | 11 |
| 6.2 Simboli | 12 |
| 6.3 Blocco dell'interfaccia tramite PIN | 13 |
| 6.4 Visualizzazioni alternative | 13 |
| 6.4.1 Orologio e programma giornaliero | 13 |
| 6.4.2 Ecometer | 14 |
| 6.4.3 Consultazione sonda di energia (se abilitata) | 15 |
| 7. Modalità di funzionamento | 18 |
| 7.1 Spento (OFF) | 18 |
| 7.2 Manuale | 19 |
| 7.3 Auto | 20 |
| 7.4 Manuale a tempo | 21 |
| 7.5 Assenza | 22 |
| 7.6 Antigelo | 23 |
| 7.7 Riduzione da remoto | 23 |
| 7.8 Auto da remoto | 24 |
| 8. Menù Impostazioni | 25 |
| 8.1 Impostazione della modalità di funzionamento | 26 |
| 8.2 Impostazione ora e giorno della settimana | 26 |
| 8.3 Impostazione riscaldamento/condizionamento | 26 |
| 8.4 Impostazione dell'unità di misura | 26 |
| 8.5 Impostazione programma giornaliero | 26 |
| 8.5.1 Selezione del giorno della settimana | 27 |
| 8.5.2 Selezione della temperatura | 27 |
| 8.6 Impostazione temperature | 28 |
| 8.6.1 Temperatura di assenza | 29 |
| 8.6.2 Temperatura di economy | 29 |
| 8.6.3 Temperatura di comfort | 29 |
| 8.6.4 Differenziale termico del dispositivo | 29 |
| 8.6.5 Delta termico in modalità riduzione da remoto | 30 |
| 8.6.6 Temperatura antigelo | 30 |
| 8.7 Impostazione della taratura | 30 |
| 8.8 Impostazione ingresso multifunzione | 30 |
| 8.9 Impostazione algoritmo di termoregolazione OnOff/PID | 31 |
| 8.10 Impostazione sonda di energia | 32 |
| 8.10.1 Configurazione di una fase da misurare | 32 |
| 8.10.2 Configurazione dell'allarme "soglia di potenza" | 32 |
| 8.11 Impostazione buzzer (beep) | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 8.12 Info del dispositivo | 33 |
| 8.13 Impostazione PIN blocco/sblocco..... | 33 |
| 8.14 Reset ai paramteri di fabbrica | 33 |
| 9. Tabella dei parametri | 34 |
| 10. Allarmi..... | 35 |
| 11. Pulizia del dispositivo | 35 |
| 12. Regole di installazione | 35 |
| 13. Conformità normativa | 35 |

1. Cronotermostato 02910

Cronotermostato da parete alimentato a batterie, con interfaccia a tasti capacitivi e dotato di funzioni intuitive per facilitare il risparmio energetico.

Adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento tramite uscita a relè C, NC, NO.

Dotato di ingresso multifunzione per controllo da remoto (riduzione, attivazione, commutazione Estate/Inverno). Collegabile, tramite scheda 02915, alla sonda di energia 02960 (non in dotazione) per visualizzazione di consumo/produzione di energia elettrica e corrispondenti dati storici.

Nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato in combinazione con la sonda di energia 02960 è disponibile un avvisatore acustico incorporato.

2. Campo di applicazione

L'apparecchio è adatto a controllare la temperatura ambiente agendo sul circuito di comando del bruciatore o della pompa di circolazione (riscaldamento) o sul circuito di comando del condizionatore (condizionamento), garantendo una situazione di temperatura ideale.

L'interfaccia grafica, grazie ad apposite visualizzazioni, facilita la gestione dell'impianto aiutando l'utente ad operare mantenendo una condizione di risparmio energetico.

La consultazione dei consumi (o produzioni) energetici, effettuata tramite il collegamento alla sonda di energia 02960 permette di monitorare fino a 3 distinte fasi (con neutro in comune), per un massimo di 10kW per singola fase. Il dispositivo non esegue attivazione/disattivazione di carichi, in funzione delle potenze lette (solo monitoraggio con eventuale allarme sonoro).

3. Installazione


L'apparecchio deve essere installato a parete a un'altezza di 1,5 m dal piano di calpestio, in una posizione idonea alla corretta rilevazione della temperatura ambiente, evitando l'installazione in nicchie, dietro porte e tende o zone influenzate da fonti di calore o fattori atmosferici.

Il cronotermostato è un dispositivo da parete che può essere installato direttamente a muro o sopra le scatole da incasso a 2 e 3 moduli.


Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra 0 °C e +40 °C.

4. Collegamenti

4.1 Collegamento relè



Pompe di circolazione, bruciatori, elettrovalvole




Valvole motorizzate

4.2 Ingresso multifunzione

A seconda di come viene configurato, l'ingresso multifunzione permette di attivare nel cronotermostato varie funzionalità (si vedano i par. 7.8 e 7.9).

Esso risulta attivo se i due morsetti di figura sono chiusi da un contatto pulito; se viceversa sono aperti, l'ingresso risulta disattivato. Il contatto deve essere SELV e privo di potenziale.

Lo schema tipico di collegamento è il seguente:



FUNZIONI

- Riduzione notturna da remoto
- ON da remoto
- Commutazione Estate/Inverno

Fig. 1: Collegamento dell'ingresso multifunzione

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di attivazione | contatto pulito |
| Tipo di conduttore | 1 cavo singolo o 1 conduttore di cavo multifilare MAX. 1.5 mm ² |
| Lunghezza del conduttore | max 100 m tra i 2 morsetti |

4.3 Sonda di Energia 02960


Affinchè il cronotermostato possa comunicare con la sonda di energia 02960 è necessario utilizzare la scheda 02915 che va installata sulla base a muro.

Connettere la scheda 02915 e la sonda di energia 02960 utilizzando un cavo UTP CAT5E o superiore; il connettore telefonico RJ9 per il collegamento alla sonda deve essere cablato in modo da avere una coppia di conduttori tra i terminali 1 e 4 (coppia esterna) e l'altra tra i pin 2 e 3 (coppia interna).

Si abbia cura di mantenere ai capi la coerenza delle connessioni.

Ad esempio:

- 5V → arancio
- A → blu
- B → bianco-blu
- GND → bianco-arancio



4.3.1 Misura di 2 o 3 fasi

La sonda di energia 02960 ha in dotazione una sola sonda di corrente (per misurare il consumo/ produzione di una singola fase); per effettuare la misura di più fasi è necessario fornirsi di ulteriori sonde di corrente 01457 (una per ogni ulteriore fase da misurare). **Una volta connessa, è necessario abilitare il nuovo canale (la nuova fase che si intende misurare) attraverso il menù descritto nel par. 8.10.1.**

4.3.2 Memorizzazione dei dati di consumo storico

Affinchè la sonda di energia memorizzi correttamente i dati di consumo storico quest'ultima deve ricevere l'impostazione oraria dal cronotermostato; l'orologio deve quindi essere correttamente impostato (si veda par. 7.3). La sonda di energia può memorizzare dati di consumo storico per un periodo molto lungo (fino a 3 anni) a condizione che l'alimentazione della stessa non venga interrotta per più di 7 giorni consecutivi (ad ogni riaccensione va reimpostato l'orario dal cronotermostato).

Se la sonda dovesse rimanere spenta per oltre una settimana, tutto il periodo di spegnimento verrebbe ridotto comunque ad una settimana (al massimo) con perdita di coerenza nella visualizzazione storica; in questo caso, per evitare letture incoerenti, si consiglia di azzerare i dati storici della stessa.

Di seguito alcuni esempi tipici di installazione della sonda di energia:




Fig. 2: Configurazione base, per misura assorbimento domestico




Fig. 3: Misura del consumo complessivo di un impianto, anche con carichi (monofase) distribuiti su diverse fasi.




Fig. 4: Misura del consumo netto o produzione in presenza di impianto fotovoltaico. In caso di produzione dal pannello fotovoltaico (con immissione nella rete ENEL), la sonda registrerà un valore NEGATIVO, che corrisponde ad una produzione energetica (il contrario di un consumo).





Fig. 5: Misura del consumo e produzione differenziabili, in presenza di impianto fotovoltaico. Osservare il verso di montaggio della sonda di corrente S2: in caso di produzione dal pannello fotovoltaico, la sonda registrerà un valore NEGATIVO, che corrisponde ad una produzione energetica (il contrario di un consumo).

5. Inserimento/Sostituzione batterie alimentazione

In caso di sostituzione delle batterie, smontare la parte frontale sollevandola con un cacciavite. Rimpiazzare le batterie con Alkaline 1,5V formato "AA".






ATTENZIONE!

In caso di sostituzione, smaltire le batterie negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata

Fig. 6: Sostituzione della batterie

Lo stato di carica della batteria viene indicato come segue:

- icona  assente → batteria carica
- icona  lampeggiante → batteria quasi scarica (si consiglia la sostituzione)
- icona  accesa fissa → batteria scarica (il dispositivo va in OFF e non è più possibile commutare lo stato di funzionamento).

6. Display

Il display a touch screen permette di controllare l'impianto mediante i seguenti tasti ed icone:




Fig. 7: Tasti e interfaccia grafica

- A: Ghiera livello di consumo e indicatore risparmio energetico
- B: Stato di carica della batteria
- C: Modalità di funzionamento
- D: Assenza
- E: Conferma oppure navigazione storico energia
- F-G: Navigazione menù e impostazione parametri
- H: Indietro
- I: Visualizzazione alternativa
- L: Menù impostazione
- M: Andamento temperature programma AUTO e storico consumi

6.1 Funzioni dei tasti



: **incrementa** i valori numerici. Quando “scompare” dal display significa che il valore non è ulteriormente incrementabile.



: **decrementa** i valori numerici. Quando “scompare” dal display significa che il valore non può essere ulteriormente diminuito.



: in fase di navigazione, effettua lo **scorrimento dell'elemento successivo** dei menù disponibili. Nel caso “scompaia”, significa che si è arrivati all'ultimo degli elementi che si possono scorrere.



: in fase di navigazione, effettua lo **scorrimento dell'elemento precedente** dei menù disponibili. Nel caso “scompaia”, significa che si è arrivati all'ultimo degli elementi che si possono scorrere.



: **conferma** l'opzione selezionata (attiva l'eventuale sottomenù oppure visualizza il parametro/cifra successivo/a).

Al termine di ogni conferma, il display visualizza l'icona ✓ per circa 1 s; inoltre, se il cronotermostato è connesso alla sonda 02960 mediante la scheda 02915, sarà anche possibile abilitare la relativa segnalazione acustica.



: **indietro (o annulla)** esce dalla schermata/menù attuale e ritorna alla/al precedente senza salvare alcuna modifica. Nei menù con modifica di più cifre permette di tornare a modificare la cifra precedente.

Nota Bene: Il campo/valore che si sta modificando è evidenziato dal lampeggio del campo/valore stesso.

IMPORTANTE: Allo scopo di prevenire modifiche accidentali, la prima pressione di una qualsiasi delle icone visualizzate deve essere prolungata per attivare la relativa funzione.

6.2 Simboli

A seconda delle diverse modalità di funzionamento il display visualizza le seguenti icone:



: Taratura



: Inserimento PIN



: Manuale a tempo



: Assenza



: Manuale



: Riduzione notturna



: Antigelo

OFF

: Spento (OFF)

AUTO: Automatico



: Ingresso multifunzione attivo



: Allarme



: Condizionamento



: Riscaldamento



: Potenza/Energia



: Storico consumi energetici



: Eco (risparmio)



: Buzzer (beep)



: Conferma

1 2 3 4 5 6 7 : Indicatore del giorno della settimana



: Temperatura assenza




: Temperatura economy



: Temperatura Comfort

6.3 Blocco dell'interfaccia tramite PIN

Il cronotermostato permette di impostare una password che inibisce qualsiasi cambio della modalità di funzionamento (esempio passaggio da Manuale a OFF), limita l'impostazione dei valori di temperatura e più in generale blocca l'accesso al menù di configurazione.

Questa funzione è utile per evitare l'utilizzo del termostato da parte di utenti non autorizzati; il dispositivo infatti richiederà l'inserimento del PIN indicando la condizione di blocco con l'icona .





Fig. 8: Blocco con PIN

6.4 Visualizzazioni alternative

Durante il suo normale funzionamento, ossia quando non si sta navigando nei menù, è possibile selezionare le informazioni da visualizzare nella parte sinistra del display.

Infatti, se la parte destra visualizza sempre la temperatura misurata assieme ad altri dati (che saranno illustrati in seguito), toccando in successione il tasto , nella parte sinistra e nell'area relativa al programma vengono visualizzate le due opzioni che seguono:

6.4.1 Orologio, programma giornaliero ed Ecometer






Fig. 9: Visualizzazione tipica dell'orario e programma giornaliero

Questa visualizzazione è quella di default e fornisce un'indicazione del programma di termoregolazione giornaliero assieme ai dati relativi all'istante attuale.

L'**area del programma**, rappresentata dagli istogrammi, è suddivisa in 24 settori ognuno dei quali rappresenta la rispettiva ora delle 24 giornaliere.

Ogni settore può essere composto da 1, 2 o 3 trattini:

-  equivale a "T assenza" (T↔)
-  equivale a "T economy" (T◇)
-  equivale a "T comfort" (T◆)

L'**orologio** riporta l'ora corrente.

L'**indicatore del giorno della settimana** evidenzia il giorno corrente mediante un trattino posto sotto il numero ad esso associato (ad esempio 4 = giovedì).

L'**indicatore della temperatura impostata** evidenzia la temperatura attuale che si sta regolando replicando così l'informazione rappresentata dai "trattini":

T↔ = T assenza

T◇ = T economy

T◆ = T comfort

L'**indicatore di risparmio energetico** indica se, rispetto ad un consumo medio convenzionale, il setpoint di temperatura impostato permetterà di ottenere o meno un "risparmio" dei consumi.

Se la modalità di funzionamento non è impostata su **AUTO**, l'area del programma non risulterà attiva.




Fig. 10: Visualizzazione tipica della modalità ecometer

L'insieme di icone denominato "ECOMETER" fornisce un'indicazione generale dei consumi previsti facilitando l'intervento a favore del risparmio.

La previsione di consumo è data dal confronto tra il valore di temperatura attualmente impostato e un consumo medio convenzionale definito nel dispositivo.

- La **ghiera del livello di consumo** indica il livello di consumo previsto; se il livello è inferiore alla metà si prevede un risparmio rispetto al consumo medio convenzionale mentre se il livello supera la metà, il consumo previsto sarà superiore a quello medio.
- L'**indicatore di risparmio energetico** indica se, rispetto al consumo medio convenzionale, il setpoint di temperatura impostato permetterà di ottenere o meno un "risparmio" dei consumi.

6.4.3 Consultazione sonda di energia (se abilitata)




Fig. 11: Schermata tipica per la consultazione della sonda di energia

Mediante questa opzione si consultano i dati istantanei di potenza ed energia consumata/prodotta dall'impianto e misurata istantaneamente dalla sonda di energia.

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento e la corretta consultazione è necessario che:

- La sonda di energia 02960 sia alimentata e funzionante
- La sonda di energia 02960 sia correttamente interconnessa alla scheda 02915
- L'orologio del cronotermostato sia impostato correttamente

Se tali condizioni sono verificate, il LED di segnalazione della sonda di energia 02960 emette un lampeggio "lento" (1 flash ogni 2 secondi circa).

La **potenza misurata** è il valore misurato dalla sonda di energia 02960; il dato visualizzato è la somma delle potenze (attive) di tutti i canali attivi della sonda (ad esempio: potrebbero essere attivi tutti e 3 i canali, oppure solo il canale 1, oppure solo i canali 1 e 3 ecc.).




L'unità di misura (W o kW) è visualizzata sotto il valore misurato.

- Se la somma delle potenze risulta **consumata** (cioè assorbita dal fornitore di energia), il valore è **positivo** e l'indicatore di produzione/consumo è spento.
- Se la somma delle potenze risulta **prodotta** (ad esempio: l'impianto fotovoltaico sta immettendo potenza nella rete elettrica), il valore è **negativo** e l'indicatore di produzione/consumo è acceso.

Durante la consultazione dei dati di potenza/energia, la visualizzazione dello "storico consumi" fornisce una stima di massima dei consumi registrati nell'ultimo periodo. In particolare, ogni gruppo orizzontale di trattini, rappresenta l'anno/mese/giorno/ora a seconda che la dicitura visualizzata sia YEARS/MONTHS/DAYS/HOURS rispettivamente.

L'**anno/mese/giorno/ora corrente** viene evidenziato dal gruppo di trattini lampeggianti mentre il **precedente** e il **successivo** sono rappresentati dai gruppi di trattini visualizzati rispettivamente a **sinistra** e a **destra** del gruppo lampeggiante.

Le indicazioni fornite sono rappresentate come segue:

-  indica un consumo inferiore alla metà del consumo medio
-  indica un consumo in linea con quello medio
-  indica un consumo di 1,5 volte superiore a quello medio

La **ghiera circolare** (solo durante la consultazione della potenza istantanea), rappresenta il livello di consumo attuale rispetto a quello massimo registrato nelle ultime 24 h (ghiera completa di tutti i trattini = consumo massimo); il numero di trattini può quindi variare anche se la potenza è la stessa in quanto ciò che viene visualizzato dipende dallo storico dei consumi.

Premendo a lungo l'**area centrale** (si veda fig.7), al posto della potenza istantanea viene visualizzata l'energia consumata (o prodotta) durante la giornata corrente; in questo caso la **ghiera circolare** rappresenta il livello di consumo del giorno attuale rispetto a quello degli ultimi 30 giorni. Se i trattini raggiungono la metà della ghiera significa che il consumo delle ultime 24 h è in linea con quello degli ultimi 30 giorni; viceversa, se i trattini superano o sono inferiori alla metà della ghiera significa che il consumo attuale è rispettivamente maggiore o minore di quello medio degli ultimi 30 giorni.

6.4.3.1 Consultazione storico di energia

Toccando  si visualizzano i dati storici di consumo energetico rilevati e memorizzati dalla sonda di energia 02960.




Fig. 12: Visualizzazione tipica della consultazione dei dati storici di energia

Mediante  e  e confermando con  si imposta l'intervallo di consumo storico che si vuole consultare:

- **rSEt** (reset dei dati storici): questa opzione permette di cancellare TUTTI i dati storici memorizzati dalla sonda di energia; poichè l'operazione non è annullabile viene visualizzata un'ulteriore schermata di conferma (**YES** per cancellare e **NO** per non cancellare).

- **h** (consumo orario): permette di scorrere una ad una le ore precedenti a quella corrente; gli indici vanno da "0h" (consumo orario ora corrente) fino a "-23h" (consumo orario di 23 ore fa).
- **D** (consumo giornaliero): permette di scorrere uno ad uno i giorni precedenti a quello corrente; gli indici vanno da "-0D" (consumo giornaliero giorno corrente) fino a "-30D" (consumo giornaliero di 30 giorni fa).
- **M** (consumo mensile): permette di scorrere uno ad uno i mesi precedenti a quello corrente; gli indici vanno da "-1M" (consumo mensile del mese scorso) fino a "-11M" (consumo mensile di 11 mesi fa).
N.B.: il consumo (o la produzione) mensile è considerato come il consumo (o produzione) registrato in un periodo fisso di 30 giorni. Il mese "**-1M**" quindi rappresenta il consumo registrato nel periodo che va da 30 giorni fa, fino a ieri. Il mese "**-2M**" rappresenta il consumo registrato nel periodo che va da 60 giorni fa, fino a 31 giorni fa, e così via.
- **Y** (consumo annuale): permette di scorrere uno ad uno gli anni precedenti a quello attuale; gli indici vanno da "**-1Y**" (consumo annuale dell'ultimo anno) fino a "**-3Y**" (consumo annuale di 3 anni fa).
N.B.: il consumo (o la produzione) annuale è considerato come il consumo (o produzione) registrato in un periodo fisso di 365 giorni. L'anno "**-1Y**" quindi rappresenta il consumo registrato nel periodo che va da 365 giorni fa, fino a ieri. L'anno "**-2Y**" rappresenta il consumo registrato nel periodo che va da 730 giorni fa, fino a 366 giorni fa, e così via.

Confermando la scelta si visualizzerà quindi l'energia consumata o prodotta in **Wh** o **kWh**. Ovviamente, se la sonda di energia è stata installata in un periodo dove non esistono ancora dati relativi al periodo in consultazione, il dato di energia storico sarà 0. *Ad esempio.: la sonda è stata installata 20 giorni fa e si sta consultando il periodo "-3 mesi"; il consumo è ovviamente 0 Wh.*

7. Modalità di funzionamento

Il cronotermostato 02910 è in grado di regolare la temperatura secondo le seguenti modalità di funzionamento:

- **Spento (OFF):** spegne l'impianto
- **Manuale (ON):** consente di impostare manualmente il set-point di temperatura ambiente
- **AUTO:** consente di impostare un programma di regolazione che confronta la temperatura ambiente con il valore impostato per ogni quarto d'ora della giornata corrente; l'utente definisce tre livelli di temperatura distribuiti sulle 24 ore che possono poi essere diversificati per ogni singolo giorno della settimana.
- **Manuale a tempo:** a partire dalla modalità AUTO, consente di attivare il funzionamento in MANUALE del cronotermostato per un periodo di tempo a piacere al termine del quale il dispositivo ritornerà in modalità AUTO.
- **Assenza:** permette di impostare il set-point in modo da poter ottenere un notevole risparmio energetico nei periodi di assenza dell'utente
- **Antigelo:** consente di impostare un livello minimo di temperatura tale da evitare il danneggiamento delle condutture o non far scendere la temperatura al di sotto di un livello di sicurezza.

Inoltre, se nel cronotermostato l'ingresso multifunzione è stato opportunamente configurato, è possibile attivare da remoto le modalità:

- **Riduzione da remoto:** consente di variare i set point di regolazione MANUALE per ottenere un risparmio energetico.
- **Attivazione da remoto:** consente di attivare l'impianto da remoto impostando il funzionamento AUTO.
- **Commutazione estate/inverno:** l'ingresso multifunzione commuta automaticamente il cronotermostato nella modalità condizionamento (quando attivo) o riscaldamento (quando spento).

La selezione delle modalità di funzionamento viene effettuata attraverso il menù IMPOSTAZIONI o con l'utilizzo dei tasti rapidi.

7.1 Spento (OFF)

A modalità attiva il cronotermostato è spento e non è possibile effettuare nessuna regolazione; in questo caso viene visualizzata l'icona **OFF** sopra l'indicatore di temperatura.

In questa modalità non è possibile effettuare nessuna operazione se non l'attivazione dei menù o variare la modalità di visualizzazione.





Fig. 13: Schermata tipica della modalità OFF

Per gli impianti di solo riscaldamento è la modalità tipicamente usata in estate.

7.2 Manuale

In questa modalità il dispositivo funziona come un semplice termostato e regola la temperatura ambiente e portandola al valore impostato dall'utente.

Quando la modalità MANUALE è attiva viene visualizzata l'icona  sopra l'indicatore di temperatura.




Fig. 14: Schermata tipica della modalità Manuale

Il set point può sempre essere modificato attraverso  o .






Fig. 15: Impostazione set point manuale

La selezione va confermata toccando .

Le icone  e  poste in basso a destra indicano se l'impianto sta funzionando in riscaldamento o in condizionamento rispettivamente (icona illuminata = impianto attivo).

7.3 Auto

È la modalità tipica di funzionamento del cronotermostato.

Il dispositivo infatti modifica automaticamente le temperature dell'ambiente in base all'ora del giorno e al giorno della settimana, riduce al minimo l'intervento dell'utente ottimizzando quindi il comfort e il risparmio energetico; tre diverse temperature possono essere infatti impostate per coprire le esigenze di utilizzo normale, assenza o riduzione notturna nell'ambiente.

Per l'impostazione del programma automatico si veda il par. 8.5.

Quando la modalità AUTO è attiva viene visualizzata l'icona **AUTO** sopra l'indicatore di temperatura.









Fig. 16: Schermata tipica nella modalità Auto

Toccando  e  viene è possibile modificare temporaneamente la temperatura ambiente impostandola ad un valore diverso da quello associato alla fascia oraria corrente.


Confermando con  si entra quindi nella modalità MANUALE A TEMPO .

Le icone  e  poste in basso a destra indicano se l'impianto sta funzionando in riscaldamento o in condizionamento rispettivamente (icona illuminata = impianto attivo).

7.4 Manuale a tempo

Questa modalità permette di uscire dal programma AUTO (si entra in modalità MANUALE) per un certo tempo al termine del quale il cronotermostato ritorna in modalità AUTO.

Ad esempio: portare a 25°C la temperatura ambiente per 2 ore e poi riprendere il programma Auto.

L'attivazione viene effettuata a partire dalla modalità AUTO ed è riconoscibile dall'icona  visualizzata sopra l'indicatore di temperatura.







Fig. 17: Schermata di ingresso nella modalità Manuale a tempo

Mediante  e  si imposta la temperatura e si conferma con .

La successiva schermata consente di impostare, sempre mediante  e , il tempo nel quale viene mantenuta la temperatura appena impostata.




Fig. 18: Regolazione del numero di ore della modalità Manuale a tempo


Confermare infine con .

Al termine del tempo impostato il cronotermostato ritorna in modalità AUTO; l'icona  si spegne e viene visualizzato nuovamente **AUTO**.

7.5 Assenza

Questa modalità è utile per ottenere un risparmio energetico rapido ed efficace ogni volta che l'utente esce dall'ambiente regolato.

In modalità "Assenza" il sistema effettua la regolazione in base al setpoint "temperatura di assenza" T_0 .

L'attivazione della modalità di Assenza può essere effettuata solo toccando .

Il display visualizzerà per circa 2 s il setpoint di "temperatura di assenza":




Fig. 19: Ingresso in modalità assenza con evidenza della temperatura di assenza

L'attivazione della modalità è identificata dall'icona  :




Fig. 20: Modalità Assenza

Per uscire e tornare alla modalità di partenza toccare nuovamente il tasto .

7.6 Antigelo

Questa modalità, attivabile solo quando l'impianto funziona in riscaldamento permette di impostare un valore minimo di temperatura (setpoint T_o) per evitare il danneggiamento delle condutture o per non farla scendere al di sotto di un certo livello di sicurezza nei periodi invernali di assenza prolungata.

L'attivazione dell' "antigelo" avviene direttamente dal menù Impostazioni.

Una volta attivo, l'antigelo è identificato dall'icona ❄️ posta sopra l'indicatore della temperatura.



Fig. 21: Modalità antigelo

7.7 Riduzione da remoto

La Riduzione da remoto è una modalità utile per "centralizzare" il risparmio energetico qualora siano presenti più termostati 02910 in diversi ambienti della stessa abitazione.

Esempio: Prima di coricarsi, mediante un semplice interruttore, si portano contemporaneamente in "riduzione" tutti i termostati dell'abitazione.

Questa modalità entra in funzione all'attivazione dell'ingresso multifunzione solo se questo è stato opportunamente configurato; l'attivazione dell'ingresso multifunzione viene effettuata esclusivamente se il cronotermostato, prima di tale attivazione, si trova in modalità Manuale (in caso contrario l'ingresso multifunzione viene ignorato).

In modalità "Riduzione da remoto", il dispositivo regola la temperatura ad un valore pari a $T_{comfort} - dTr$; in questa condizione il display e i relativi tasti sono interdetti all'utilizzo (questo proprio perché il dispositivo è comandato da remoto).

La modalità "Riduzione da remoto" è identificata dalle icone  e  poste contemporaneamente sopra l'indicatore di temperatura.




Fig. 22: Ingresso in modalità Riduzione da remoto

7.8 Auto da remoto

Questa modalità è utilizzata tipicamente in applicazioni dove si vuole attivare o disattivare da remoto la termoregolazione di un ambiente e limitare le funzioni che possono essere effettuate dall'utente.

Questa modalità entra in funzione all'attivazione dell'ingresso multifunzione (si veda par. 4.2) solo se questo è stato opportunamente configurato.

In questa condizione il display e i relativi tasti sono interdetti all'utilizzo.

La modalità "Auto da remoto" è identificata dalle icone  e **AUTO** posta contemporaneamente sopra l'indicatore di temperatura.















Fig. 23: Schermata tipica in modalità Auto da remoto

8. Menù Impostazioni

Dal menù impostazioni è possibile configurare tutte le funzionalità del cronotermostato.

Dalla schermata principale toccare l'icona .



Dal menù principale, utilizzando  e , verranno visualizzati in successione i seguenti simboli (lampeggianti) che permettono di accedere ai corrispondenti sottomenù:

1.  **AUTO**  **OFF** impostazione modalità di funzionamento
2. **18:36** impostazione ora e giorno della settimana
3.   impostazione condizionamento/riscaldamento
4. **°C °F** impostazione unità di misura
5.  impostazione programma giornaliero
6. **T--** impostazione setpoint di temperatura
7. **-.0+** impostazione taratura
8. **In e**  impostazione ingresso multifunzione
9. **Out** impostazione algoritmo di termoregolazione OnOff/PID
10.  impostazione sonda di energia
11.  impostazione buzzer (beep)
12. **Info** info del dispositivo
13.  impostazione PIN blocco/sblocco

Toccando  si entra nel sottomenù e quindi il lampeggio va ad evidenziare i parametri del sottomenù stesso.

8.1 Impostazione della modalità di funzionamento






Il menù consente di selezionare la modalità di funzionamento del dispositivo:

-  Manuale
- **AUTO** Automatico
- **OFF** Spento
-  Antigelo (solo se il termostato è impostato in "riscaldamento")

Mediante  e  selezionare la modalità desiderata e confermare con .

8.2 Impostazione ora e giorno della settimana



Il menù consente di impostare l'ora e il giorno della settimana.

Mediante , ,  e  impostare l'ora, confermare con  e in modo analogo impostare i minuti e infine il giorno della settimana.

I giorni della settimana sono rappresentati da 1 a 7 e indicano i giorni da lunedì a domenica.

8.3 Impostazione riscaldamento/condizionamento

Il menù consente di impostare il funzionamento del dispositivo a seconda della stagione (inverno/estate):

-  riscaldamento
-  condizionamento

Mediante  e  selezionare il funzionamento desiderato e confermare con .

8.4 Impostazione dell'unità di misura

Il menù consente di impostare l'unità di misura utilizzata nella rappresentazione della temperatura (°C o °F)

Mediante  e  selezionare l'unità di misura desiderata e confermare con .

8.5 Impostazione programma giornaliero




Il menù consente di impostare o modificare il programma orario e giornaliero della temperatura ambiente.

Il programma permette di associare ad ogni quarto d'ora del giorno (e in modo differenziato, per ognuno dei 7 giorni) una delle 3 temperature "T comfort", "T assenza" e "T economy".

Ad esempio: Durante le ore notturne, si imposta "T economy", per le ore mattutine e serali si imposta la "T comfort" e nelle ore centrali della giornata si imposta la "T assenza" (a fronte dell'assenza di persone nell'ambiente e per ottenere un risparmio dato da un minore consumo).

8.5.1 Selezione del giorno della settimana

Appena si entra nel menù, il display evidenzia con un trattino lampeggiante il giorno a cui fa riferimento la programmazione corrente (Ad esempio: 1234567 = martedì).

Mediante  e  selezionare il giorno della settimana da programmare e confermare con .

8.5.2 Selezione della temperatura

Confermato il giorno da programmare il display visualizza la schermata che consente di impostare le temperature associate alle diverse ore del giorno.








Fig. 24: Impostazione del programma orario e giornaliero


Mediante  e  selezionare la temperatura da associare all'orario corrente (che è quello visibile nell'orologio a sinistra); tale temperatura, evidenziata dal lampeggio, è selezionabile tra:

T  : temperatura di assenza (T assenza)

T  : temperatura di economy (T economy)

T  : temperatura di comfort (T comfort)


Il lampeggio dei "trattini" indica la fascia oraria che si sta impostando (sono presenti 24 gruppi di 3 trattini e ad ogni gruppo corrisponde un'ora delle 24 giornaliere); la temperatura selezionata verrà applicata a partire dall'ora indicata a sinistra per tutto il successivo quarto d'ora.



Toccando , la temperatura selezionata per l'ora corrente viene assegnata anche per il quarto d'ora successivo; in questo caso il simbolo di temperatura è il medesimo ma l'ora corrente, indicata dall'orologio, è avanzata di 15 minuti.

Mediante  e  è possibile rispettivamente spostarsi tra le ore del giorno e avanzare o indietro di 15 minuti alla volta.

Nel corso dello spostamento, oltre all'orologio, anche i "trattini" evidenziano il periodo del giorno nel quale si sta operando; inoltre, al di sotto dei numeri associati ai giorni della settimana, verrà visualizzata l'icona che identifica la temperatura impostata per quel determinato orario.

I tasti  e  permettono di modificare la temperatura impostata.

La programmazione termina quando sono state impostate le temperature per tutte le ore della giornata e l'orologio visualizza l'ora 23:45; toccare quindi  per confermare.

Infine, mediante  e , si seleziona una delle seguenti opzioni visualizzata nel campo numerico del display:

COPY : per copiare tutto il programma orario del giorno corrente nel giorno successivo (utile per replicare i giorni lavorativi o festivi).

Go to : per passare a programmare il giorno successivo senza eseguire una copia del giorno appena impostato (utile nel passaggio tra programmazione del giorno lavorativo e festivo).






End : per terminare la programmazione.



Toccare  per confermare l'opzione selezionata.

8.6 Impostazione temperature

Il menù consente di impostare le temperature e i differenziali termici necessari alla definizione dei set-point di termoregolazione impiegati nelle diverse modalità di funzionamento.



In particolare, possono essere impostati i setpoint relativi a:

1. **T0** e **T** : temperatura di Assenza (T assenza) *
2. **T1** e **T** : temperatura di Economy (T economy) *
3. **T2** e **T** : temperatura di Comfort (T comfort) *
4. **dT** : differenziale termico del dispositivo (solo se in modalità di regolazione On/Off)
5. **dTr** e  : delta termico in modalità riduzione da remoto
6. **To** e  : temperatura della modalità "antigelo" (solo se in modalità "riscaldamento")

*** ATTENZIONE:** A seconda della modalità in cui si trova il cronotermostato (riscaldamento o condizionamento), impostando questi setpoint si va ad agire solo sul valore associato alla modalità corrente evidenziata dalla presenza dell'icona  o  (Ad esempio T. comfort della modalità riscaldamento).

Dopo aver quindi effettuato in successione la modifica dei setpoint della modalità corrente, cambiare modalità (vedi 8.3) e impostare tutti i setpoint ad essa corrispondenti.



8.6.1 Temperatura di assenza

Il menù, mediante  e  , permette di aumentare/diminuire il valore della temperatura di assenza T_0 e T_0 .

La temperatura di assenza è una temperatura orientata ad ottenere un cospicuo risparmio energetico nei periodi di assenza dell'utente.

La temperatura di assenza è diversa a seconda che ci si trovi in modalità riscaldamento o condizionamento.



8.6.2 Temperatura di economy

Il menù, mediante  e  , permette di aumentare/diminuire il valore della temperatura di economy T_1 e T_1 .

La temperatura Teconomy permette un risparmio di energia se applicata durante le ore notturne (nella quali è inutile e dispendioso mantenere la stessa impostazione delle ore giornaliere).

La temperatura di economy è diversa a seconda che ci si trovi in modalità riscaldamento o condizionamento.



8.6.3 Temperatura di comfort

Il menù, mediante  e  , permette di aumentare/diminuire il valore della temperatura di comfort T_2 e T_2 .

La temperatura Tcomfort può essere definita come la "temperatura di benessere" che si vuole raggiungere durante le ore nelle quali gli utenti sono presenti negli ambienti della casa.

La temperatura di comfort è diversa a seconda che ci si trovi in modalità riscaldamento o condizionamento.

8.6.4 Differenziale termico del dispositivo



Il menù, mediante  e  , permette di impostare l'ampiezza dell'intervallo di temperatura tra "ON" e "OFF" dell'impianto di riscaldamento/condizionamento.

Tale valore è modificabile anche dal sottomenù relativo al funzionamento ON/OFF.

Il parametro non è modificabile se il cronotermostato è impostato come funzionamento PID.

Ad esempio: Riscaldamento, con setpoint a 20.0°C, dT : 0.5°C → → → 20.5 (stacco), 19.9 (attacco)




8.6.5 Delta termico in modalità riduzione da remoto

Il menù, mediante  e , permette di impostare la differenza tra la temperatura di riduzione da remoto e quella di Tcomfort.

La modalità di riduzione da remoto è attivabile solo da ingresso multifunzione.

Il differenziale termico è un aumento/diminuzione di temperatura che viene applicato alla temperatura Tcomfort quando l'ingresso multifunzione viene attivato). Il valore del delta termico è identico sia in modalità riscaldamento che condizionamento con la sola differenza che nel primo caso determina un diminuzione del set point mentre nel secondo determina un aumento.



8.6.6 Temperatura antigelo

Il menù, mediante  e , permette di aumentare/diminuire il valore della temperatura di antigelo T_0 e .

La modalità Antigelo permette di impostare in un livello minimo di temperatura tale da evitare il danneggiamento delle condutture o non far scendere la temperatura del locale al di sotto di un livello di sicurezza.

8.7 Impostazione della taratura

Il menù permette di "tarare" la temperatura letta dal cronotermostato.

Mediante  e , è possibile aggiungere o sottrarre (ad intervalli di 0.1°) una quantità fissa dalla temperatura rilevata dal cronotermostato per renderla uguale, ad esempio, a quella di un termometro campione.


ATTENZIONE: per una taratura corretta si consiglia di attendere che il cronotermostato sia acceso da almeno 1 ora in un ambiente a temperatura costante.

Toccare  per confermare la scelta.

8.8 Impostazione ingresso multifunzione

Il menù consente di impostare la modalità di funzionamento dell'ingresso multifunzione.

Mediante  e  è possibile selezionare le opzioni che seguono:


- **OFF**: lo stato dell'ingresso multifunzione viene ignorato dal dispositivo.
- **AUTO (Auto da remoto)**: l'ingresso multifunzione (quando attivato), attiva il cronotermostato in modalità "Auto". In tale contesto l'utente non può effettuare nessuna operazione sul dispositivo se non la consultare la schermata principale; ad ingresso multifunzione disattivato, la modalità di default è "Antigelo" (oppure OFF se in condizionamento) e l'utente può gestire completamente il cronotermostato.
-  (riduzione da remoto): l'ingresso multifunzione (quando attivato), impone una riduzione di temperatura (impostabile dal sottomenù associato a tale selezione) rispetto alla "Tcomfort".

In tale contesto l'utente non può effettuare nessuna operazione sul dispositivo se non la consultare la schermata principale; ad ingresso multifunzione disattivato, il cronotermostato ritorna nella modalità di funzionamento precedentemente impostata e l'utente può gestire completamente il dispositivo.



- **(commutazione estate/inverno):** l'ingresso multifunzione commuta automaticamente il cronotermostato nella modalità condizionamento (quando attivo) o riscaldamento (quando spento).

Tale opzione è utile per impianti centralizzati nei quali la modalità condizionamento o riscaldamento viene effettuata a livello di intero edificio e impatta su molti sotto-ambienti.

Toccare  per confermare la scelta.

8.9 Impostazione algoritmo di termoregolazione OnOff/PID

Il menù consente di selezionare il modo in cui verrà eseguito il controllo della temperatura ambiente

Mediante  e  è possibile selezionare le opzioni che seguono:

- **1-0 (controllo OnOff):** è il tradizionale controllo "a soglia" per cui, al superamento della temperatura impostata aumentata di ΔT (viceversa per il condizionamento), il riscaldamento viene spento per essere poi riaccessso quando la temperatura ambiente scende sotto alla temperatura impostata. Il valore ΔT è impostabile direttamente dal sottomenù che segue questa selezione.

- **PID (controllo P.I.D.):** si tratta di un algoritmo evoluto in grado di mantenere più stabile la temperatura all'interno dell'ambiente aumentandone il comfort; questo algoritmo agisce accendendo e spegnendo opportunamente l'impianto in modo da risultare come un graduale aumento o calo della potenza termica (o refrigerante) dell'impianto stesso.

Per sfruttarne al pieno le prestazioni necessita di essere opportunamente calibrato in base al tipo di ambiente e di impianto di riscaldamento; a fronte di ciò, mediante i sottomenù che seguono questa selezione, vanno impostati i seguenti parametri:

- **T_b (ampiezza della banda di regolazione):** a partire dalla temperatura impostata, T_b rappresenta l'intervallo di temperatura nel quale la potenza del riscaldamento passa dallo 0% al 100%.

Ad esempio: dalla temperatura (di riscaldamento) impostata a 20.0°C e T_b=4.0°C, il termostato aziona l'impianto di riscaldamento al 100% quando T.ambiente è <= 16.0 °C; al crescere di questa temperatura viene conseguentemente calata la potenza dell'impianto fino a 0% quando la temperatura ambiente raggiunge i 20°C.


Il valore di T_b deve essere impostato coerentemente con la capacità termica del sistema; più in generale si consiglia di utilizzare valori di T_b piccoli in corrispondenza di ambienti con buon livello di isolamento termico e viceversa.

- **t_b (tempo di ciclo impianto):** è il tempo in cui si completa un ciclo di regolazione; più breve è questo tempo e migliore è la regolazione ma l'impianto di termoregolazione è più sollecitato.

8.10 Impostazione sonda di energia








Quando la sonda di energia è connessa al dispositivo, il menù risulta accessibile e consente di abilitare o disabilitare la misura di ogni singola fase oppure configurare l'allarme di "soglia di potenza".

I seguenti sottomenù vengono così distinti:

- Se "P1" o "P2" o "P3" lampeggiano è possibile entrare nel sottomenù di configurazione delle fasi 1, 2 e 3 della sonda di energia.
- Se le icone  e "kW" lampeggiano è possibile entrare nel sottomenù di allarme "soglia di potenza".

8.10.1 Configurazione di una fase da misurare

Per misurare la potenza/tensione delle fasi 2 e 3 (oppure della 1 se è stata precedentemente disabilitata) è necessario abilitarle mediante questo sottomenù e per ognuna di esse impostare il valore di taratura della relativa sonda di corrente 01457.


- Confermando con  la selezione di "P1", "P2", "P3", mediante  e  è possibile abilitare o disabilitare la rispettiva fase selezionando **ON** o **OFF** e confermando con .
- A seguito dell'impostazione di cui sopra, se il canale viene abilitato, il display chiederà di inserire le 3 cifre stampate nell'etichetta applicata ad ogni sonda 01457 (ad esempio 12B); mediante ,  e confermando con  inserire una alla volta le 3 cifre.

Nota: se il canale (1 o 2 o 3) viene disabilitato, la sonda ignora il valore di tensione/potenza misurato da tale canale; quindi, anche se fisicamente esiste una potenza diversa da 0 che percorre la fase disabilitata, la sonda visualizzerà comunque il valore 0.

8.10.2 Configurazione dell'allarme "soglia di potenza"

Il menù permette di configurare un livello di potenza complessivo (cioè la somma di tutti e 3 i canali) letto dalla sonda di energia e al superamento del quale il cronotermostato emette una segnalazione acustica di "allarme". Questa funzione è utile per avvisare l'utente del superamento di una soglia di consumo definita e dargli modo di intervenire spegnendo la fonte di eccessivo consumo; questo consentirà di evitare il potenziale distacco dell'interruttore differenziale oppure di ottimizzare i consumi secondo le proprie esigenze.

La segnalazione perdura fino a quando la potenza misurata rimane sopra il livello d'allarme e si interrompe quando scende nuovamente sotto tale livello.

Confermare con .

8.11 Impostazione buzzer (beep)

Questo menù è utilizzabile solo se al cronotermostato è collegata la scheda 02915 e la sonda di energia 02960 ad esso connessa è funzionante (viceversa il menù non verrà visualizzato).

Il menù permette di abilitare/disabilitare il buzzer del dispositivo; in caso venga disabilitato non si avrà più nessun suono quando si toccano i tasti o nei casi conferma/errore.

In caso di allarme invece, la segnalazione sonora sarà sempre garantita.

Mediante  e  selezionare "**ON**" oppure "**OFF**" e confermare con .

8.12 Info del dispositivo



Il menù consente di visualizzare informazioni relative al termostato e di effettuare il reset del dispositivo.

Mediante  e  è possibile selezionare:

- **h** : visualizza il numero di ore in cui il relè del cronotermostato è stato acceso (coincide con il numero di ore di attività dell'impianto).
Il contatore può essere azzerato, ad esempio al cambio di stagione per differenziare tra riscaldamento e condizionamento, toccando con una pressione prolungata il centro del display.
- **UE r5** : visualizza la versione del software del dispositivo.
- **U** : visualizza la tensione misurata nelle fasi della sonda di energia 02960; U1, U2 e U3 indicano le tensioni (RMS) lette nelle rispettive fasi 1,2,3.
- **P** : visualizza la potenza attiva misurata nelle fasi della sonda di energia 02960; P1, P2 e P3 indicano le potenze lette nelle rispettive fasi 1,2,3.
Questa visualizzazione permette di visualizzare il consumo o la produzione di ogni singola fase anziché la somma di tutte e tre come unico valore.

8.13 Impostazione PIN blocco/sblocco


Il menù consente di inserire/modificare la password per inibire l'utilizzo del cronotermostato.

Attraverso  e  si impostano una alla volta le tre cifre del PIN confermando poi con  ognuna delle cifre impostate.

Nel caso in cui si desideri avere libero accesso al termostato (quindi senza che quest'ultimo richieda la password) è sufficiente impostare il PIN al valore "000".

8.14 Reset ai parametri di fabbrica

Per effettuare il reset del dispositivo (ripristinando i parametri di fabbrica) e dell'eventuale PIN impostato, spegnere il cronotermostato rimuovendo le batterie e riaccenderlo reinserendole nuovamente;

il display visualizzerà, per circa 3 s, la versione del firmware e l'icona .

Toccare  entro 3 s e, mediante  e , selezionare **rSEt** e **YES** confermando entrambe le scelte con .

9. Tabella dei parametri

| Funzione | Parametri | Range valori | Risolu- zione | Valore di default |
|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|
| Ingresso multi funzione | Selezione IN | [Off, Riduzione, Attivazione, Riscald./Condiz.] | - | Off |
| Riduzione Notturna | δ_R (Offset rid.) | [1,...,6]°C | 0.1°C | 4°C |
| Modalità termoregolazione | Selezione TermoReg | [Risc., Condiz.] | - | Riscaldamento |
| Algoritmo di regolazione | Algoritmo | [ON/OFF, PID] | - | ON/OFF |
| Differenziale termico (ON/OFF) | δ_T (Differenziale) | [0.1,...,1]°C | 0.1°C | 0.2°C |
| Banda proporzionale (PID) | Banda | [0.5,...,5]°C | 0.1°C | 1°C |
| Periodo regolazione (PID) | Periodo | [10,...,30] minuti | 1 min | 20 min |
| Unità di misura (temperatura) | Unità temperatura | [°C , °F] | - | °C |
| Offset di temperatura | T_E (Offset temp.) | [0,...,±3]°C | 0.1°C | 0°C |
| Sonda energetica | Enable/Disable IN1 | [ON, OFF] | - | ON |
| | Enable/Disable IN2 | [ON, OFF] | - | OFF |
| | Enable/Disable IN3 | [ON, OFF] | - | OFF |
| | Calibrazione IN1 | [0x000,...,0xFFFF] | 0x001 | 0x400 |
| | Calibrazione IN2 | [0x000,...,0xFFFF] | 0x001 | 0x400 |
| | Calibrazione IN3 | [0x000,...,0xFFFF] | 0x001 | 0x400 |
| | Enable/Disable Allarme | [ON, OFF] | - | ON |
| | Soglia allarme | [3..10] kW | 0.1 kW | 4.2kW |
| Orologio | Ore | [00,...,23] | 1 h | 00 |
| | Minuti | [00,...,59] | 1 min | 00 |
| | Giorno della settimana | [Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom] | - | - |
| Avvisi acustici ¹ | Abilitazione feedback sonoro | [ON, OFF] | - | ON |
| Codice PIN | Pin | [000,...,999] | 1 | 000 |
| Reset ai parametri di fabbrica | rSEt | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------|------|
| Set-point di temperatura | T ₀ (Assenza-Risc.) | [T _G , 10..35]°C | 0.1°C | 15°C |
| | T ₁ (Economy-Risc.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 18°C |
| | T ₂ (Comfort-Risc.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 20°C |
| | T ₀ (Assenza-Cond.) | [10,..,35,OFF]°C | 0.1°C | 28°C |
| | T ₁ (Economy-Cond.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 26°C |
| | T ₂ (Comfort-Cond.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 23°C |
| | T _M (Manuale-Risc.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 18°C |
| | T _M (Manuale-Cond.) | [10,..,35]°C | 0.1°C | 26°C |
| | T _G (Antigelo) | [4,..,10]°C | 0.1°C | 5°C |
| Programmi | Prog Riscald. | [T ₀ ,T ₁ ,T ₂] (Riscald.) per ogni intervallo di tempo (24hx2x7gg) | - | - |
| | Prog Condiz. | [T ₀ ,T ₁ ,T ₂] (Con- diz.) per ogni intervallo di tempo (24hx2x7gg) | - | - |

¹ Il feedback sonoro ha effetto solo in presenza di collegamento con la sonda di energia, previa installazione dell'interfaccia opzionale.

10. Allarmi

Il sistema è in grado di generare e notificare condizioni d'allarme legate al monitoraggio dei consumi di energia elettrica.

Per la descrizione delle notifiche si veda rispettivamente il paragrafo 8.10.2.

11. Pulizia del dispositivo

Il dispositivo, essendo dotato di display con tasti capacitivi, necessita delicatezza nella fase di pulizia. Evitare l'utilizzo di prodotti aggressivi. Eseguire la pulizia del display con panno specifico per pulizie lenti.

12. Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

13. Conformità normativa

Direttiva BT.

Direttiva EMC.

Norme EN 60730-2-7, EN 60730-2-9.



VIMAR

Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy

Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) +39 0424 488 188

Fax (Export) +39 0424 488 709

www.vimar.com



02910 installatore 02 1406
VIMAR - Marostica - Italy