Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP56 190x140x70mm

V55207

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

Scatola derivazione IP56 190x140x70mm

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 190x140x70 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Attrezzatura**: Senza
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipo di montaggio**: Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno**: No
- **Montaggio sott'acqua**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Inserimento dal retro**: No
- **Lunghezza**: 190,00 mm
- **Larghezza**: 214,00 mm
- **Profondità**: 78,00 mm
- **Diametro**: 0 mm
- **Allineabile**: No
- **Numero di ingressi**: 0
- **Tipo di passaggio nella scatola**: Senza
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Grigio
- **Grado di protezione (IP)**: IP56
- **Esecuzione coperchio**: Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Colabile**: No
- **Massa colabile in dotazione**: No
- **Piombabile**: No
- **Tensione di isolamento nominale Ui**: 450 V
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Resistente alle intemperie**: Sì
- **Temperatura di impiego**: 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata**: No
- **Per zona Ex gas**: Senza
- **Per zona Ex polvere**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

Codice	8007352079113
Qtà	1 NR
Dim.	19,8x14,7x7,7 [cm]
Peso	323,8 [g]

Codice	8007352079120
Qtà	32 NR
Dim.	60x41,5x35 [cm]
Peso	11.733,33 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.